



ОБЩИНА ГОДЕЧ

2240 гр.Годеч, пл. "Свобода" №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513

e-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg

Изм.№ 08.00-.....818 / М. 08 2016г.

ДО

Участници в обявената открита процедура за избор на изпълнител с предмет:
Строителство на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична
рехабилитация на канализацията на гр. Годеч”

Относно: Разяснения по документацията за участие в открита процедура за избор
на изпълнител с предмет: Строителство на обект: „Реконструкция на
водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч”

Въпрос 1:

Във връзка с попълване на *Образец № 3 „Предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет Строителство на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч”,* относно *„т.2 Гаранционният срок на строежа е /...../ календарни дни”,* имайки предвид различното естество на строително-монтажните работи за изпълнение в обхвата на обществената поръчка, моля Възложителят да потвърди, че гаранционните срокове съгласно чл.20 ал.4 на *НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са:*

- по т. 7. за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години;
- по т.8. за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улици - две години, а при основни ремонти - една година.

Въпрос 2:

Във връзка с т. 9 от Раздел V „Техническо предложение”:

„Технически спецификации на материалите, които участникът ще използва при реализацията на инвестиционния проект. Те задължително трябва да съдържат всички основни характеристики на предвидените за влагане строителни материали. Техническите спецификации на материалите трябва напълно да отговарят на инвестиционния проект, техническите спецификации към документацията за възлагане на обществена поръчка, гаранционния срок и срока за изпълнение, дадени от участника.”

Моля Възложителят да поясни изисква ли се представяне на Гаранционни писма на материалите, които участникът ще използва при реализация на инвестиционния проект, и ако „ДА”, на кои материали?

Въпрос 3:

В НАРЕДБА № 2/от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (Обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.) в Чл. 144 (2) е записано: (2) При проектирането на пожарни хидранти на външни или главни водопроводни клонове на отклонението за монтиране на пожарните хидранти се предвиждат спирателни кранове.

В представения проект и приложената Количествена сметка не са предвидени такива.

Моля Възложителят да уточни ще се монтират ли спирателни кранове и ще се добавят ли липсващите позиции в предосавената към тръжната документация Количествена сметка?

Въпрос 4:

В представената към тръжната документация Количествена сметка записаните количества за видовете СМР са без закръгляния, което не може да се констатира от представения вид на таблиците, с форматираните клетки да показват числата до втория знак след десетичната запетая. Моля Възложителят да поясни по какъв начин следва да се коригират незакръглените количества, така че да не се получават разлики при изчисляване на общата стойност за всеки вид СМР от КС. Ще представи ли Възложителят коригирана количествена сметка с коректно закръглени количества или участникът трябва сам да коригира закръгленията на количествата.

Въпрос 5:

В записката по част Канализация е записано: „Минималната препоръчвана дълбочина на полагане е 2,00 m над теме тръба дори при интензивно движение

В НАРЕДБА № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места-Приложение 2 е записано : минималното покритие над теме тръби за КАНАЛИЗАЦИЯ е 2 м, а в представените надлъжни профили за клонове 11 и 12 покритието е съответно:

клон 11	клон 12
ОК 75- 1.47 м;	ОК 522- 1,60 м;
РШ 01- 1,14 м;	ОК 500- 1.60 м
РШ 02- 1,81 м	

Когато няма техническа възможност при такива дълбочини на полагане се прибегва до направа на бетонов кожух.

Моля Възложителят да уточни дали при тези клонове ще се изпълнява бетонов кожух, както е посочено в наредбата и по какъв начин ще се отрази в представената в тръжната документация количествена сметка.

Въпрос 6:

В детайла за типа на пътната конструкция (лист 11 част Канализация) е записано като трети пласт: „8 см битумизиран тр. камък“ , а в Количествената сметка няма позиция за такъв пласт - нито за разваляне, нито за възстановяване.

Моля Възложителят да поясни дали се предвижда при изпълнение на проекта да се изпълнява пласт: „8 см битумизиран тр. камък“ и ако да, то по какъв начин ще се отбележат количествата за този вид СМР в Количествената сметка.

Въпрос 7:

В Количествената сметка е заложено „Доставка и полагане на двуслойни оребрени тръби HDPE SN8, Ø630 мм“ и съответно Ф500 за другия клон.

Моля Възложителят да уточни посочените диаметри на тръбите за ID или OD се отнасят?

Въпрос 8:

Моля Възложителят да потвърди, че навсякъде в документацията и проекта, където са посочени марка или производител на даден материал или фитинг, следва да се разбира подобен или еквивалент.

Въпрос 9:

В КС има заложен позиции с еднакви имена (намалител, на челна заварка и други), но са с различно съдържание (200/160; 160/90 и други)

За конкретизиране на заложен позиции при изготвяне на анализите Възложителя ще премели в името на анализа да се дописва в скоби размера на фитинга?

Въпрос 10:

В Раздел VI – „Ценово предложение“, т. 3 е записано, че от участниците се изисква да се представи „т.3 Анализ по ресурси на единичните цени на СМР, включени в КСС“

Моля Възложителят да потвърди, че от участниците се изисква да се представят анализни цени (анализи / офертни цени) за всеки един вид СМР от Количествената сметка, съдържащи всички необходими елементи за формиране на предлаганата единична цена.

ОТГОВОРИ:

Отговор на Въпрос 1:

Участникът правилно е посочил минималните гаранционни срокове по Наредба № 2. Възложителят подчертава, че участниците следва да оферират един гаранционен срок за целия обект. Възложителят не е обвързал оферираният гаранционен срок с определено процентно съотношение с минималните гаранционни срокове по Наредба № 2

Отговор на Въпрос 2:

Не, не се изисква предоставянето на гаранционни писма.

Отговор на Въпрос 3:

За монтаж на ПХ да се спазва приложения детайл с посочени фитинги към проекта. Отчитането се извършва по приложената позиция за ПХ в КС.

Отговор на Въпрос 4:

Закръглянето да се приема до втория десетичен знак след запетаята по общото математическо правило (от 0 до 4 - към по-малкото число, от 5 до 9 - към по-голямото число).

Като за броя на заварките да се закръглява на по-голямото кръгло число.

Отговор на Въпрос 5:

Съгласно предмета на поръчката се изпълнява частична рехабилитация на съществуваща канализация, като се запазва съществуващото положение на канализационните участъци, без да се променят в нивелетно отношение. Канализацията

ще се изпълнява съгласно приложените към проекта чертежи и детайли.

Отговор на Въпрос 6:

Да се следват предвидените позиции по количествена сметка.

Отговор на Въпрос 7:

Посочените размери са по външен диаметър.

Отговор на Въпрос 8:

Възложителят потвърждава, че навсякъде, където са посочени марки и/или модели и/или производители на даден материал или фитинг следва да се разбира, че участниците могат да оферираат еквивалентен или сходен от други марки и/или модели и/или производители на даден материал или фитинг.

Отговор на Въпрос 9:

Приема се в името на анализа да се дописва в скоби размера на фитинга.

Отговор на Въпрос 10:

Възложителят потвърждава, че от участниците се изисква да представят анализни цени /анализи или еквивалентни/ за всеки един вид СМР от количествената сметка, съдържащи всички необходими елементи за формиране на предлаганата единична цена.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА**

